

□ HOVEDKONTOR:
KRISTRUP ENGVEJ 9
DK-8960 RANDERS SØ
TEL +45 89 11 02 00

Til rette vedkommende

MAIL@DUKAVENTILATION.DK
WWW.DUKAVENTILATION.DK

AS REG. NR. 1749903

YDEEVNEDEKLARATION

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Duka Ventilatorer, Standard Serie til indbygning i kanal
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Ventilator type	Vink nr.
100 VKO – Ø 100 mm	127131
125 VKO – Ø 125 mm	127132
100 VKO L – Ø 100 mm	390433
125 VKO L – Ø 125 mm	390434

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Varene anvendes primært til udluftning af badeværelser, bryggers og kælderrum.
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Vink ApS, Kristrup Engvej 9, 8960 Randers SØ, Tel +45 8911 01 00, mail duka@vink.dk
5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
Produkterne er kontrolleret iht "System 3".
6. Produkterne er afprøvet iht gældende standarder af:
TÜV Rheinland Group, D-90431 Nürnberg

7. Deklareret ydeevne

Ventilator type	Vink nr.	Dia/Ø mm	V/Hz	IP klasse	W	M3/h	dB(A) 3M
100 VKO	127131	100	230/50	44	14	105	39
125 VKO	127132	125	230/50	44	16	188	40
100 VKO L	390433	100	230/50	X4	14	107	36
125 VKO L	390434	125	230/50	X4	16	190	38

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

A handwritten signature in blue ink that reads "Jann Eiskjær".

Jann Eiskjær

Business Unit Director

Randers, den 5 maj 2019